



LEGENDA

SIMBOLOGIA

Prumada ascendente / descendente
 Gás(mm)
 Líq.(mm)

UE. MSp
 Unidade Exterior Multi-Split

SPi
 Unidade Interior Split do tipo Mural

Ref.	Potência nominal de func. [kW]	
	Quente	Frio
SP1	2,140	2,000
SP2	2,180	2,000
SP3	2,180	2,000

Ref.	Potência nominal de func. [kW]	
	Quente	Frio
UE MSp	6,500	7,400

Multi-Split
 Comprimento da Tubagem (máx 25/70)

UE MSp	L [R]	
	C/ Unidade	Total
SP1	12	30
SP2	05	30
SP3	13	30

OBS:
 Em zona de desvão a tubagem deverá andar junto ao teto.
 A referência e marcação de equipamentos ou materiais serve unicamente como padrão de qualidade e indicação de características gerais como abrangibilidade de aplicação de produtos homologados, acionando-se o inclusão na lista de materiais ou equipamentos equivalentes aos referenciados, desde que cumpram os mesmos requisitos.
 Rede de condensados deverão, figur nos pontos assinalados, aos ramais de ligação do projeto de águas e esgotos.

Revisão	Descrição	Data
00	VERSÃO INICIAL	SETEMBRO 2014
01	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA C.M.	NOVEMBRO 2014
02	ALTERAÇÃO	DEZEMBRO 2014

mech consultores
 Engenharia e arquitetura

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE FAMALICÃO - A3

Nome: **FAMALICÃO - NAZARÉ**

Equipamentos e instalações mecânicas

PLANTA DA COBERTURA

EIM 00 003

1:100

PE

PE 3 4 7 E I M 0 0 0 0 1 . . . 0 2 . A 3